



Главное управление МЧС России по Магаданской области

(наименование территориального органа МЧС России)

685000, Магаданская область, город Магадан, улица Советская, 9,
т.8(4132) 62-97-70 ф.8(4132) 60-75-69 E-mail: emercom@49.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Магаданской области

685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, 9
тел.: 8 (4132) 69-51-50, E-mail: undmagadan@49.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Среднеканскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

686160, п. Сеймчан, ул. Советская, д. 8, кабинет № 6, тел. 8(900)408-57-69,
E-mail: ondseymchan@49.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РЕШЕНИЕ

о прекращении исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности № 2308/005-49/4-В/РВП от 10 августа 2023 года,
№ 2403/005-49/14-В/ПИВ от 12 марта 2024 года

«15» августа 2024 года

«12» часов «10» минут

п. Сеймчан, ул. Советская, д.8, кабинет № 6

(место составления: город, село, район)

Я. главный государственный инспектор Среднеканского района по пожарному надзору
Целуйко Артем Игоревич,

(должность, фамилия, имя, отчество, рассмотревшего вопрос о прекращении исполнения предписания)

Рассмотрев: представленные документы (сведения) представителя юридического лица –
директором МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан» Волковым В.А. № 115 от 08 августа 2024
года.

(указывается контролируемое лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, должностного лица или наименование организации,
направившее до истечения указанного срока в предписании документы и сведения, либо ходатайство о прекращении исполнения решения)

Предписание выдано в рамках осуществления: Федерального государственного пожарного
надзора

(указывается вид контроля)

При проведении контрольно (надзорного) мероприятия: внеплановой выездной проверки в
период с 17 августа 2023 года по 30 августа 2023 года.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия, по результатам которого выдано предписание)

В отношении: МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан» ОГРН: 1024900704014, ИНН:
4904003669, КПП: 490401001, юридический адрес: 686160, Магаданская область, Среднеканский
муниципальный округ, п. Сеймчан, ул. Промышленная, 12; адрес места фактического
осуществления деятельности: 686160, Магаданская область, Среднеканский муниципальный
округ, п. Сеймчан, ул. Промышленная, 12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика,
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Дата уведомления о месте и времени рассмотрения вопросов связанных с исполнением
предписания: уведомление № 145-3-9-25 от 14 августа 2024 года.

(Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в ч.1 ст.94 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Неявка контролируемого лица без

уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.)

От контролируемого лица присутствует: директор МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан» Волков Василий Александрович, на основании распоряжения Администрации Среднеканского района № 247-рк от 10.09.2004 г. 

(фамилия, инициалы, подпись, гражданина, руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица), индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя); дата и номер доверенности, либо иного документа, на основании которого представляются интересы)

УСТАНОВИЛ:

Исходя из предписания: об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2308/005-49/4-В/РВП от 10 августа 2023 года, контролируемому лицу МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан» необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности в сроки до 01 февраля 2024 года, согласно поданного ходатайства 30 января 2024 года о продлении срока исполнения предписания № 2308/005-49/4-В/РВП от 10 августа 2023 года, принято решение об отсрочки исполнения предписания на срок до 1 августа 2024 года.

1. На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение;
2. Не предоставлены документы подтверждающие пределы огнестойкости, показателей пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен и покрытия полов помещения № 15 (холл) 1 этажа объекта защиты;
3. Не предоставлены документы о пределе огнестойкости дверей установленных в складских, подсобных помещениях, помещении электрощитовой.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

На основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю. от 04 марта 2024 года № ДГ-П4-6613 "Провести внеплановые инспекционные визиты в отношении объектов, задействованных в выборах Президента Российской Федерации в 2024 году, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности". Таким образом 12 марта 2024 года на объекте защиты (контроля) — МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан», которым контролируемое (юридическое) лицо владеет (пользуется) по адресу: 686160, Магаданская область, Среднеканский муниципальный округ, п. Сеймчан, ул. Промышленная, 12, проведен инспекционный визит. По результатам которого было установлено, что нарушения 1, 3 указанные в предписании № 2308/005-49/4-В/РВП от 10 августа 2023 года — **устранены**. Одновременно по результатам инспекционного визита контролируемому лицу — МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан» вручено очередное предписание № 2403/005-49/14-В/ПДВ от 12 марта 2024 года с нарушением:

1. Не предоставлены документы подтверждающие пределы огнестойкости, показателей пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен и покрытия полов помещения № 15 (холл) 1 этажа объекта защиты, что является нарушением установленных требований пожарной безопасности:

пункта 25 Правил противопожарного режима РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Срок устранения нарушения установлен на 01 августа 2024 года.

Согласно поступивших документов и сведений от контролируемого лица: представителя юридического лица — МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан» директора Волкова В.А. № 115 от 08 августа 2024 года, нарушения выявленные в ходе внеплановой проверки согласно предписания № 2308/005-49/4-В/РВП от 10 августа 2023 года — **устранены**.

1. Контролируемым лицом предоставлены документы подтверждающие пределы огнестойкости, показателей пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен и покрытия полов помещения № 15 (холл) 1 этажа объекта защиты.

(изложить содержание поступивших документов и сведений, ходатайства контролируемого лица, перечислить приложенные документы)

По результатам рассмотрения: предоставленных документов и сведений представителем юридического лица – МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан» директора Волкова В.А. № 115 от 08 августа 2024 года № 115 от 08 августа 2024 года об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности предписание № 2308/005-49/4-В/РВП от 10 августа 2023 года, а также предписание № 2403/005-49/14-В/ПИВ от 12 марта 2024 года выполнены в полном объеме.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения поступивших документов и сведений, ходатайства от контролируемого лица)

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», принято решение прекратить исполнение предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2308/005-49/4-В/РВП от 10 августа 2023 года, а также предписание № 2403/005-49/14-В/ПИВ от 12 марта 2024 года с 15 августа 2024 года.

Главный государственный инспектор
Среднеканского района по пожарному надзору
Целуйко Артем Игоревич

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
вынесшего решение)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4F3658EADDD8C19136A1DBF3EED2EF6
Владелец: Целуйко Артем Игоревич
Действителен с 26.01.2024 по 20.04.2025

(электронная цифровая подпись)

«15» августа 2024 года

Копию настоящего решения получил (а):

(дата, фамилия, инициалы, подпись, гражданина, руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица), индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя))

Копия настоящего решения направлено в электронном виде:

(дата, адрес электронной почты)