


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«10» августа 2023 г., 49230061000207170891
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Среднеканскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» августа 2023 г., 09 час. 30 мин. № 2308/005-49/4-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

пгт. Сеймчан, ул. Советская, д. 8, кабинет 6

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «10» августа 2023 г., № 2308/005-49/4-В/ПВП, учетный номер проверки 49230061000207170891.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Касумов Теймур Ровшанович – начальник отделения (главный государственный инспектор Среднеканского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

Объекта – защиты здания (помещения) Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа п. Сеймчан» (далее – СШ п. Сеймчан)

(указывается объект контроля в соответствии с пояснением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Магаданская, р-н Среднеканский, пгт Сеймчан, ул Промышленная, Дом 12

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности по адресу (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА П.СЕЙМЧАН" ИНН 4904003669, адрес регистрации юридического лица: 686160, ОБЛ МАГАДАНСКАЯ, СРЕДНЕКАНСКИЙ, ПГТ СЕЙМЧАН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ, Д. 12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» августа 2023 года, 15 час. 00 мин.

по «18» августа 2023 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение, что является нарушением установленных требований пожарной безопасности:

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 37. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:

01.02.2024

Не предоставлены документы подтверждающие пределы огнестойкости, показателей пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен и покрытия полов помещения № 15 (холл) 1 этажа объекта защиты, что является нарушением установленных требований пожарной безопасности:

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Срок устранения нарушения:

01.02.2024

3. Не предоставлены документы о пределе огнестойкости дверей установленных в складских, подсобных помещениях, помещении электрощитовой, что является нарушением установленных требований пожарной безопасности:

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Срок устранения нарушения:

01.02.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки), срок устранения нарушения) являющихся доказательствами нарушения обязательного требования).

Начальник отделения (главный государственный инспектор
Среднеканского района по пожарному надзору) Касумов Теймур
Ровшанович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 093EB0ADB1F911A9CB70D1BF473C36BE
Владелец: Касумов Теймур Ровшанович
Действителен с 08.09.2022 по 02.12.2023

подпись

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Касумов Теймур Ровшанович - Начальник отделения (главный государственный инспектор Среднеканского района по пожарному надзору), телефон: 8(924) 850-52-71, e-mail: ond_mchs_seymchan@rambler.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, оштрафованного предпринимателя)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, оштрафованного предпринимателя)

«__» часов «__» минут «21» августа 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

