



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
СРЕДНЕКАНСКОГО РАЙОНА**

ул. Советская, 6, пос. Сеймчан,
Среднеканский район Магаданская
область, 686160
E-mail: srednekan@49.mailop.ru

Директору МКУ ДО «Спортивная
школа п. Сеймчан»

Волкову В.А.

ул. Промышленная, 12, п. Сеймчан,
Среднеканский район, Магаданская
область, 686160

13.03.2025 № 07-01-2025/241

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства



Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объектах МКУ ДО «Спортивная школа п. Сеймчан».

Статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся.

Согласно ст. 37 Федерального закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее Правила), запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Установлено, что в здании учреждения замок эвакуационной двери поэтажного коридора, расположенного на втором этаже, не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа.

Пунктом 9 Правил установлено, что на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

В ходе проверки учреждением не представлены документы, подтверждающие организацию практических тренировок по эвакуации лиц.

Пункт 4.2.4 ГОСТ 34428-2018 Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолуминесцентные устанавливает, что к указательным элементам ФЭС относят: эвакуационные знаки, знаки медицинского и санитарного назначения; знаки пожарной безопасности; напольные указательные знаки; обозначение эвакуационного пути для инвалидов-колясочников; планы эвакуации.

В учреждении знаки пожарной безопасности над местами расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители), эвакуационные знаки в поэтажном коридоре второго этажа не соответствуют ГОСТ 34428-2018, т.е. являются не фотолуминесцентными.

Проверкой тренажерного зала установлено, что в нарушение п. 26, пп. «а» п. 35 Правил, п. 4.2.4 ГОСТ 34428-2018 замок эвакуационной двери, расположенной на первом этаже, не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа; знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации, стоянки первичных средств пожаротушения (огнетушители) в поэтажном коридоре первого этажа, а также в тренажерных залах первого и цокольного этажей являются не фотолуминесцентными; в тамбуре эвакуационного выхода, ведущего непосредственно из тренажерного зала на первом этаже, эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).

Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащей организации работы в указанном направлении, что ставит под угрозу здоровье и жизнь посетителей объектов, в том числе несовершеннолетних, что является недопустимым и требует незамедлительного устранения.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры Среднеканского района, в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора Среднеканского района заблаговременно в письменной форме.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства, к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру Среднеканского района в письменной форме.

Прокурор района
советник юстиции



Н.Ж. Ермаков