



**ПРОКУРАТУРА
СРЕДНЕКАНСКОГО РАЙОНА**

ул. Советская, 6, пос. Сеймчан,
Среднеканский район,
Магаданская область, 686160
E-mail: sredprok@bk.ru

Директору МКУ «Спортивная
школа п. Сеймчан»

Волкову В.А.

ул. Промышленная, 12, п. Сеймчан,
Среднеканский район, Магаданская
область, 686160

28.04.2023 №07-01-2023/384-23-20440009

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на объекте МКУ «Спортивная школа п. Сеймчан» по адресу: ул. Промышленная, 12, п. Сеймчан, Среднеканский район, Магаданская область.

Согласно ст. 37 Федерального закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона 21.12.1994 № 69-ФЗ Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В нарушение п. 2 Правил инструкция о мерах пожарной безопасности объекта защиты разработана не в соответствии с действующим законодательством о пожарной безопасности.

В нарушение п. 25 Правил на объекте отсутствуют документы, подтверждающие пределы огнестойкости, показателей пожарной опасности отделочных материалов стен, потолка и покрытия полов в холле 1 этажа.

Кроме того, отсутствуют документы о пределе огнестойкости дверей, установленных в складских, подсобных помещениях, в электрощитовой.

В нарушение пп. «к» п. 16 Правил в лестничной клетке 1 этажа объекта устроено подсобное помещение.

В нарушение п. 12 Правил не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны складских помещений, подсобных помещений, электрощитовой.

В нарушение п. 37 Правил на объекте отсутствует эвакуационное освещение.

В нарушение п. 60 Правил в учреждении не обеспечен своевременный осмотр, перезарядка огнетушителей.

Прокуратура Среднеканского района Магаданской
области
№ 07-01-2023/384-23-20440009

В нарушение пп. «б» п. 17.1, 64, 60 Правил на объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

В нарушение ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ дверь эвакуационного выхода, расположенная в помещении спортивного зала 1 этажа, заблокирована.

В нарушение ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ складские, подсобные помещения, помещение электрощитовой не оборудованы противопожарными дверьми.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащей организации работы в указанном направлении, что ставит под угрозу здоровье и жизнь посетителей учреждения, в том числе несовершеннолетних.

Несоблюдение требований пожарной безопасности нарушает права несовершеннолетних на безопасное пребывание в спортивном учреждении.

Допущенные нарушения требуют незамедлительного устранения.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры Среднеканского района, в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора Среднеканского района заблаговременно в письменной форме.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства, к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру Среднеканского района в письменной форме.

И.о. прокурора района

младший советник юстиции

Д.В. Кисельман

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 53098747AAD823671ABFEAFE41DC2D0E
Владелец Кисельман Денис Викторович
Действителен с 16.08.2022 по 09.11.2023